

Checklist: Wanneer moet je een groepenkast vervangen?

Gebruik deze checklist als je twijfelt of een groepenkast toe is aan vervanging:

1. De groepenkast bevat nog porseleinen zekeringen.
2. Er is geen aardlekschakelaar aanwezig.
3. Klant ervaart regelmatig stroomuitval of doorslaande zekeringen.
4. Er is sprake van uitbreiding in de woning of installatie (laadpaal, inductie, warmtepomp).
5. Visuele schade of roest zichtbaar in de groepenkast.
6. De groepenkast maakt geluid (zoemen, brommen).
7. Zelf aangelegde uitbreidingen of rommelige aansluitingen zichtbaar.
8. De installatie is ouder dan 25 jaar.

Let op: deze checklist is bedoeld als richtlijn. Controleer altijd de installatie conform de geldende NEN-normen.